



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Феробасва Ю.А. Феробас
подпись Ф. И.О.
» август 20 16 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от » август 20 16 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа
с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446140 Самарская область, муниципальный район Красноармейский, с. Красноармейское, ул. Кирова 38
8 (84675) 21 - 1 - 75, факс 8 (84675) 21-5-96, директор школы Хрестин Владимир Николаевич
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта 446140 Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
с. Красноармейское

2. Ведомственная принадлежность Юго-Западное управление МОиН Самарской области

3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 350 чел. в одну смену
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 3 этажное здание и 2 этажный пристрой, несущие стены из кирпича, материал лестниц бетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 11 (2 основных и 9 запасных)

8. Год постройки 1964

9. Год последней реконструкции 2010

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		50	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	есть
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
	более 4 см		
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	есть

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условно доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1м	К, О	нет	≥0,9
	*Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	$\geq 2,0$ м	К	нет	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	Нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	Нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	создание	
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м		К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м		К, С, О		
	*Места отдыха	наличие		К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		Имеется			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	50м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	1 место	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	1,20	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	12 ступеней	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,12	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	0,15м	О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С		
	не травмирующие окончания	наличие		О		
	- высота поручней	0,9 м	0,85м	О		
	Пандус на рельефе					
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	0,8м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,6м	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,8м	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1м	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	0,3м	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	1,5м	К, \emptyset		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	1,5м x 1,5м	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	Нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,7			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X	$\geq 1,4 \times 2$ м	2 x 6	О, С		

	глубина	или 1,5 x 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	1,5м x 1,5м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Да	К, О, С		
	*Навес	наличие	Нет	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	Нет	Г		
	Лестница наружная	наличие	Да			
	Нескользящее покрытие	наличие	Нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	Нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	Нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	Нет	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	Нет	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	Нет	О, С		
	Пандус наружный	наличие	Да			

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	6м	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8м	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Да	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	Нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Да	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1м	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,6м	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,8м	О		
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	Да	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	Да	К, О		
Нескользкое покрытие	наличие	Да	К, О		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Да (Н)	К		
*Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С		
Тамбур		Да			
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,3м x 1,5м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Распашные	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м,	1,2м	К, О		

		при реконструкции ≥0,9 м				
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	0,01м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	0,8м	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	Да	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	Да	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		Да			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1м	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	5 °	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	Разворотные площадки вниз, вверх	≥ 1,5 x 1,5 м	Да	К		

	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,6м	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,8м	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	Да	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	Да	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие	Нет	К		
	- мобильный	наличие	Да	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,2м	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5м x 1,5м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	Нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	К, Г		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Да	К, Г		
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г		
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г		
	*Тактильная схема	наличие	Нет	С		
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	Нет	О		

- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	Нет	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С		
*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	Нет	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	О		
- на высоте	0,9 м	0,6м	О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	0,8м	О		
Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Нет	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Нет	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	С		

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	0,8м	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	Нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	Нет	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		Нет			
	Лифт пассажирский	наличие	Нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	Нет	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м	нет	К		
	-* Поручни	наличие	Нет	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Нет	Г, С		

	*Знак доступности	наличие	Нет	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	0,8м	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	1м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9м	К		
	*Высота порога	отсутствие	0,002м	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	Нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	Нет	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	Нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	Нет	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	Нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	Нет	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,2м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	Нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		Нет			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	*Место для сидения	наличие		О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		Нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$	Нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2м	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	Нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	Да	Г		
	Санузел для инвалидов		нет			
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	Наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	Нет	К, О		
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9м	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	Нет	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	Нет	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	Нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	Нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	Нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О		
	Раковина:		Да			
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,3м x 0,85м	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,85м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	Да	О		
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	Нет	К		
	Душевые					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м	Нет	К, О		

	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	Нет	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	Нет	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	Нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	Нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	Нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С		

на табинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	Нет	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	Нет	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Нет	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	К, С, О, Г		
*Индукционная система	наличие	Нет	Г		

7. ВЫВОДЫ

«Представитель рабочей группы»

ведущий организатор
(должность)

Александр (А.В. Тешин)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 22 » августа 2016г.

Представитель организации

директор ГБОУ СОИ с. Красноармейское
(должность)

В.Н. Хрестин
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 22 » августа 2016г.



Приложение.

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)